

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1245/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 174 комбинированного вида» (далее – МКДОУ «Д/С № 174»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Овчинникова А.А.

УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области № 1245
(наименование органа ГПН)

от « 27 » Мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 21 » июня 2021 г. по 13 ч 00 мин. « 25 » июня 2021 г. проведена проверка

государственным инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Поповым Иваном Николаевичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ «Д/С № 174» расположенных по адресу 630084, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 13/1.
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий МКДОУ «Д/С № 174» Войтенко М.К.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|----|--|---|------------|----|
| 1 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно отсутствует рабочая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации (далее- АУПС) с указанием выбора извещателей пожарных, прокладки шлейфов АУПС и логической схеме подключения извещателей пожарных. | п. 54. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ) | 01.06.2022 | |
| 2 | Кабельные линии системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) не соответствует действующим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности | п. 3.4 СП.3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности) | 01.06.2022 | |
| 3 | На объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее- СОУЭ) не соответствует 3 типу оборудованному на объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, а именно оповещение не содержит специальный текст оповещения, способных не вызвать панику | п. 3.1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 | 01.06.2022 | |
| 4 | Приемно-контрольный прибор управления установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала | СП 484.1311500.2020 п. 3.22 | 01.06.2022 | |
| 5 | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности, овощехранилища не подтверждена сравнением удельной временной пожарной нагрузкой в помещении с величиной удельной пожарной нагрузки в соответствии которой выбрана категория помещений Д; | п. 5.1 табл.1 СП 12.13130.2009 | 01.06.2022 | |
| 6 | На объекте защиты руководитель организации не произвел обработку огнезащитным составом деревянного перекрытия главного входа | ППР в РФ п. 13 | 01.06.2022 | |
| 7 | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты – неисправен извещатель пожарный ручной(в группе № 10 на 1- ом этаже) | ППР в РФ п. 54 | 01.06.2022 | |
| 8 | Руководитель организации не обеспечил исправность наружной пожарной лестницы вертикального типа П 1-1, а именно высота от уровня земли составляет более 1,5(фактически 2.3 м.), согласно протоколу № 1 от 05.03.2021г | ГОСТ Р 53254-2009 ППР в РФ п. 17 | 01.06.2022 | |

| | | | | |
|---|---|----------------|------------|--|
| 9 | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние СОУЭ, а именно на втором этаже при запуске с ручного пожарного извещателя система СОУЭ не запустилась | ППР в РФ п. 54 | 01.06.2022 | |
|---|---|----------------|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2022г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор города Новосибирска
по пожарному надзору



Попов И.Н.

М.Л.П.*

«25» июня 2021.

Предписание для исполнения получил: «25» июня 2021


(подпись)

заведующий МКДОУ «Д/С № 174» Войтенко М.К

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области:
8 (383) 239-99-99.**