

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.222-19-52 факс 223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

ул.Октябрьская, 86, г.Новосибирск, 630099 тел. 225-05-30, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 594/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад №174 комбинированного вида».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника иму-
во исполнение распоряжения и.о.начальника УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области Зубкова В.В. №594

(наименование органа ГПН)

от « 27 » апреля 2018 года, и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 21 » мая 2018 г. по 15 ч 00 мин. « 21 » мая 2018г.

проведена проверка

инспектором УНДиПР по г.Новосибирска УНДиПР ГУ МЧС РФ по Новосибирской области -
государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Михалевым Наилем Руста-
мовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №174 комбинированного вида».

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим Войтенко Мариной Константиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	От-метка (под-пись) о вы-пол-нении (ука-зывается ТОЛЬКС ВЫПОЛ

1.	2.	3.	4.	пол- нение 5.
1	- Оборудовать помещения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска Детский сад №174 комбинированного вида, расположенном по адресу: г.Новосибирск, Дзержинский район ул. Гусинобродское шоссе, 13/1, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.05.2019г	
2	- выделить помещения пищеблока и помещения технического назначения (прачечные, гладильные), противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30).	Свод правил 4.13130.2013 п.5.2.6 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы и таблица № 23, №24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.05.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в мае 2019г.**

Инспектор ОНДиПР по г.Новосибирска УНДиПР ГУ МЧС РФ
по Новосибирской области-гГосударственный инспектор г. Но-
восибирска по пожарному надзору Михалев Наиль Рустамович


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» мая 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получила:


 (подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад №174»
Войтенко М.К.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» мая 2018г.

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
 ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.