

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.222-19-52 факс 223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНДиПР  
ГУ МЧС России по Новосибирской области  
(наименование органа государственного надзора)

ул. Октябрьская, 86, г.Новосибирск, 630099 тел. 226-92-66, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3595/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 174 комбинированного вида»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области С.Г. Баевкина

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску* № 3595  
(наименование органа ГПН)

от « 23 » ноября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин. « 13 » декабря 2016 г. по 12 ч 00 мин. « 13 » декабря 2016 г.

проведена проверка

старшим инспектором ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области - государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Боковым Антоном Игоревичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 174 комбинированного вида», ул. Гусинобродское шоссе, 13/1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующим Войтенко М.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол-

1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.08.2017	нение)
2	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	01.08.2017	
3	Двери, ведущие на лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах	ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97 п.6.18	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2017г. (квартал, месяц).

Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области - государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Боков Антон Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» декабря 2016г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
заведующий Войтенко М.К.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» декабря 2016г.



\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.